



**Provincia di Ascoli Piceno**  
Registro PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

0054293 | 03/12/2015  
P AP | RP AP | ZISIE | P  
23.7/2015/ZISIE/16

Legge 2 Febbraio 1974 N° 64 art. 13,  
modificata con art. 89 del D. P. R. n. 380/2001

D. M. 14 gennaio 2008

P. A. I. – art. 13 N. T. A.

L. R. 23 Novembre 2011 N° 22

D. G. R. 27 gennaio 2014 N° 53

2364

Comune di San Benedetto del Tronto

Piano particolareggiato delle strutture ricettive .

*Al Comune di*

*San Benedetto del Tronto*

Alla Regione Marche

P. F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino Regionale

Via Palestro

60100 ANCONA

Con riferimento alla richiesta di parere formulata con nota n. 60067 ed acquisita agli atti con protocollo n. 42979 del 21 settembre u. s., questo Servizio:

Esaminata la documentazione di Piano qui trasmessa, con particolare riferimento alla relazione geologica a firma del Geol. Parmigiani;

Preso atto degli esiti delle indagini in sito e delle verifiche svolte, nonché delle conclusioni del Geologo Marucci;

Preso atto altresì degli esiti della Verifica di Compatibilità Idraulica redatta in data novembre 2014 dal Geologo Marucci, ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 22 del 23 novembre 2011 e che la stessa è stata redatta conformemente alle linee guida emanate con la D. G. R. n. 53 del 27 gennaio 2014, in particolare:

- La verifica è stata ritenuta soddisfatta con il livello di approfondimenti: "Completo";
- La stessa è stata trasmessa anche su supporto elettronico, le cartografie ed i rilievi planimetrici sono in formato vettoriale georeferenziato in coordinate piane Gauss-Boaga;
- La verifica è stata asseverata, secondo quanto disposto al punto 2.4 della D. G. R. n. 53/2014.

Considerato che le aree stesse sono interessate da perimetrazione del P. A. I., con interventi su edifici esistenti in zone note e per lo più già intensamente urbanizzate;

Visti: l'art. 13 della Legge 2 febbraio 74, n. 64; il D. P. R. n. 380/2001; il D. M. 14 gennaio 2008 e le N. T. A. del P. A. I., l'art. 10 della L. R. n. 22 del 23 novembre 2011;

Esprime parere favorevole nei soli riguardi della compatibilità geologica ed idraulica con le previsioni di Piano, alle seguenti condizioni:

1. Nella fase esecutiva del Piano dovranno essere eseguite indagini geotecniche di dettaglio conformi al D. M. 14 gennaio 2008 per ogni fabbricato ed infrastruttura, al fine di produrre le necessarie verifiche nei confronti degli stati limite ultimi e di esercizio e di definire la corretta interazione terreno strutture di fondazione;

2. Nei casi di sopraelevazione dovranno altresì essere verificate con puntualità il dimensionamento e lo stato di conservazione delle fondazioni esistenti ed eventualmente valutare specifici interventi di adeguamento delle stesse in relazione ai maggiori carichi trasmessi, il tutto conformemente al disposto di cui al D. P. R. n° 380/2001 e D. M. 14 gennaio 2008;

3. Per gli interventi ricadenti nelle zone classificate esondabili dal vigente P. A. I. Tronto con grado E2, dovranno essere osservate le procedure di cui all' art. 12 delle N. T. A. del P. A. I. stesso;

4. Per gli interventi ricadenti nelle zone classificate esondabili dal vigente P. A. I. Tronto con grado E3, dovranno essere osservate le procedure di cui all' art. 11 delle N. T. A. del P. A. I. stesso;

5. Gli interventi ricadenti nell' ambito del P. A. I. Regionale, sono disciplinati dalle N. T. A. del P. A. I. Regionale;

6. In via generale si ricorda che eventuali ampliamenti e/o demolizioni e ricostruzioni di edifici posti nelle vicinanze di corsi d' acqua demaniali, dovranno essere posti ad una distanza di almeno 10 metri dalle sponde degli stessi, ai sensi dell' art. 96 del R. D. n° 523/1904;

7. Ogni eventuale occupazione di proprietà demaniale, per scarichi di acque bianche nei corsi d' acqua o attraversamenti, dovranno essere soggetti a concessione onerosa da parte di questa Amministrazione Provinciale.

Non si restituisce copia degli atti, in quanto pervenuti in unico esemplare.  
Alla Regione Marche P. F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino Regionale viene inviata su supporto informatico copia degli elaborati della verifica di compatibilità idraulica (V. C. I.), così come prescritto dal punto 2.3 della D. G. R. n. 53/2014 ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e delle perimetrazioni dei P. A. I. e dei Piani di Distretto.

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Alessandro Spadea)

Il Dirigente del Servizio Genio Civile  
(Dott. Luigina Anurri)

