


PIANO DI ELEVAZIONE +150









PIANO DI ELEVAZIONE +4400

NOTE:

- TUTTE LE DIMENSIONI E LE ALTEZZE SONO ESPRESSE IN mm
- AREA TRASFORMATORE: L'AREA SARÀ APERTA VERSO L'ESTERNO CON RETE METALLICA DI PROTEZIONE E CHIUSURA (COMPRESI CANOCELLI E SPORTELLI).
- PER OGNI TRASFORMATORE SARÀ PREVISTO UN BIANCO PER LA MOVIMENTAZIONE E IL TRASPORTO
- SALA BATTERIE: LA PAVIMENTAZIONE E LE PARETI (ALTEZZA MIN 2000mm) SUBIRANNO TRATTAMENTO ANTICADUTO CON RESINE IMPENETRABILI
- LA SALA BATTERIA SARÀ PROVISTA DI SISTEMA DI VENTILAZIONE E ESTRAZIONE DELL'ARIA
- IL PAVIMENTO DELLE SALE NEL PRIMO PIANO SARÀ DI TIPO GALEGGIANTE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E DEI CAVI DI STRUMENTAZIONE
- LE SALE AL PRIMO PIANO E LA CABINA ELETTRICA AL PIANO TERRA SARANNO PROVISTE DI CONTRO-SOTTITILATURA CON PANNELLI ACUSTICI NELLA QUALE SARANNO INSTALLATE LE PRESE AREA DEL SISTEMA HVAC
- GU INNESI DEL PRIMO PIANO E DEL PIANO TERRA SARANNO DI TIPO A FACCATA CONTINUA
- LA VENTILAZIONE NATURALE MINIMA E LA LUCE NATURALE NELLE STANZE SARÀ GARANTITA DALL'APERTURA DEGLI INNESI, SECONDO NORMATIVA
- IL SISTEMA HVAC SARÀ INSTALLATO SUL TETTO
- GU SFARI SANITARI E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI SONO PREVISTI SUL TETTO
- LE CANALINE DI RACCOLTA DELLE ACQUE SARANNO IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

SONO PREVISTI NO 2 SENSORI DI FUMO NEL SOTTOPAVIMENTO DI SALA CONTROLLO E SALA STRUMENTAZIONE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PULSANTE DI EMERGENZA / ALLARME INCENDIO (MAF)
	PULSANTE DI EMERGENZA / ALLARME (GAP)
	CAVO TERMOSENSIBILE (LTD)
	RILEVATORE DI FIAMMA UV-IR (BE)
	RILEVATORE DI FUMO (FE)
	SENSORE CATALITICO MIX ESPLOSIVA (COD)
	SISTEMA INERGEN


02	MAR. 2012	EMESSE PER ROS	PROGER	PROGER	GAS PLUS
01	MAR. 2012	EMISSIONE FINALE	PROGER	PROGER	GAS PLUS
00	MAR. 2012	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	PROGER	PROGER	GAS PLUS
Rev.	Data	Descrizione	Completato	Approvato	Approvazione Cliente

Progetto
SAN BENEDETTO STOCAGGIO

Titolo

PLANIMETRIA GENERALE
SISTEMI DI ALLARME, RILEVATORI DI FUOCO & GAS

Numero Documento		Foglio		di	
1	0	0	2	0	2
2	2				
S	0				
0	0				
0	0				
0	0				
P	S				
A	L				
Y	Y				
0	2				
2	0				
0	7				



Rev. 00 01 02

* * * * *